

АКТ №
готовності до опалювального періоду

„12” серпня 2025 року складений представником
КПКиР „Тернопільська енергетика”
(назва теплопостачальної організації)
в особі нагайника В.В. Солей Т.А.
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
у присутності представника споживача в особі генерального директора
з КПР Тернопільської обл.
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
про готовність об'єкта за адресою: вул. Тернопільська буд. 18
найменування об'єкта
особистий рахунок № до опалювального сезону 2025-2026 року.

Теплове навантаження:

опалення 0,086251 Гкал/год;
ГВП Гкал/год;
вентиляція Гкал/год;
технологія Гкал/год.

Температурний графік

1. Результати випробувань

№ з/п	Устаткування	Випробувальний тиск, МПа (кгс/см ²)	Зниження тиску, МПа (кгс/см ²)	Тривалість в випро- бування, хвилин	Примітки
1	Теплова мережа споживача	6,0	0,0	20	
2	Тепловий вузол	10,0	0,0	20	
3	Водопідігрів- ники	ЦО			
		ГВП			
4	Вентиляційне обладнання				
5	Місцева система	6,0	0,0	20	

2. Результати огляду та опломбування звужувальних та дроселювальних пристроїв

Обладнання		Система №1	Система №2	Система №3	Система №4	Система №5	Система №6
Опалення	Дс. (мм)						
	№ пломби						
	Дш. (мм)						
	№ пломби						
ГВП	Дш. (мм)						
	№ пломби						
Вентиляція	Дш. (мм)						
	№ пломби						

Акт стану готовності теплового господарства до роботи
в опалювальний період 2025/2026 років

№ 1

"11" серпня 20 року

ВП "Космонізьський факоніс медичний каадрі"
(місце складання акта)

Комісія у складі голови Раміне В.О. - заступника директора
(голова і члени комісії із зазначеним посади)

з НРР, члени комісії: Марчук М.І. - викладача,
Козаровська І.В. - заступника

призначена розпорядчим документом наказом директора каадрі
(найменування органу, який видав розпорядчий документ)

від 22.08.2025 № 134, з 12.08.2025 до 14.08.2025 провела перевірку
навчального корпусу по вул. Пушківського 18
(найменування теплового господарства)

та встановила: не Герців Сергія І.
(вказується виконання (невиконання) умов готовності до роботи в

опалювальний період відповідно до розділу X Правил)

Заходи щодо підготовки теплового господарства до роботи в опалювальний
період: виконані в повному обсязі

На підставі вищевикладеного акт готовності до роботи в опалювальний період 12.08.2025 р.р.
видати із зауваженнями відповідно до розділу X Правил, при неусуненні яких у
встановлений термін акт готовності буде анульований.

Висновок: навчальний корпус по вул. Пушківського 18
(найменування теплового господарства)
підготовлено (не підготовлено) до роботи в опалювальний період і має право на отримання
акта готовності до роботи в опалювальний період*.

Підписи: Голова комісії

Члени комісії

В.О. Раміне
М.І. Марчук
І.В. Козаровська
В.М. Раміне

* У разі якщо комісією виявлено зауваження та недоліки, які не впливають на стан готовності до опалювального періоду, в акті
зазначається перелік цих недоліків з термінами їх виконання.

АКТ
на промивання (продування) трубопроводів

м. Костопіль "11" серпня 2015 р.

Об'єкт навчальний корпус по вул. Пушківської 18

Ми, що підписалися нижче, представник замовника В.В. Костопільський
офисний керівник корпусу, заст. дир. з НР Кемін В.О
(найменування власника, посада, прізвище, ініціали)

у присутності представника теплопостачальної
організації (тепломережі) КРК МР "Костопількомуненергія"
начальник виробничого відділу Сошкін Т.А.
(найменування власника, посада, прізвище, ініціали)

склали цей акт про те, що "11" серпня 2015 р. у
внутрішньо будинковій системі опалення проведено промивання
(продування) трубопроводів.

Промивання (продування) проводилось власними силами
сірчавим способом водою із стиснутим
повітрям


(методи, режими, параметри, витрати води, пари тощо)

Висновок: закінч. до роботи

Представник замовника (власника) В.В. Кемін В.О

Представник виконавця промивання (продування) Зінь Мерзук Т.Б.

Представник теплопостачальної організації Сошкін Т.А.



АКТ
на гідравлічне випробування трубопроводу

м. Бакотинь " 11 " серпня 2025 р.

Об'єкт навальний перекид по вул. Тершівської №

Ми, що підписалися нижче, представник замовника ВТ "Бакотинівський
факторів медичний каски" зм. д.р. з НРР Бакотинь Р.О.
(найменування власника, посада, прізвище, ініціали)

у присутності представника теплопостачальної організації (тепломережі)
ДП "КМР "Бакотинькомуненергія" пог. вул. Рудого Савина №.А
(найменування власника, посада, прізвище, ініціали)

склали цей акт про те, що " 11 " серпня 2025 р. у
внутрішньо будинковій системі опалення об'єкта було виконано
гідравлічне випробування пробним тиском 14,19/4 МПа (кгс/кв.см)
протягом 4,0 хв із зовнішнім оглядом за тиску 4,0 МПа (кгс/кв.см).

При цьому виявлено нижк у меншій не змігивел
штанг 0,001, тиски, заохитовь не проміжель
не вевино


Гідравлічне випробування проводилось власними силами
(найменування організації, яка проводила випробування)

Висновок: система готова до роботи в
опалювальному періоді

Представник замовника (власника) ВТ "Бакотинь Р.О.

Представник виконавця гідравлічного випробування Ігор Мерзук №.Т

Представник теплопостачальної організації ВТ "Бакотинь Р.О.



Акт готовності теплового господарства до роботи

в опалювальний період 2015/2016 року

Виданий ВТ, Котківський фактивний муніципальний казначейство
(найменування об'єкта електроенергетики/у сфері теплопостачання)

на підставі акта перевірки від 12 серпня № 1

м. Київ, вулиця Першотравнева 11
г. Київ, вулиця Першотравнева 11

Підписи: Голова комісії

Члени комісії

М. П.

М. П. Кошкін

М. П. І. Марчук

М. П. В. Козаренко

М. П. Роман